



przyłącze sieci logicznej (od istniejącego LPD):
 - przewód światłowodowy uniwersalny 4x50/125um, OM2/LSOH-3
 - 6x UTP 4x2x0,5/kat.6
 w rurach instalacyjnych pt.

- OZNACZENIA:**
- OTE** - tablica rejnowa natynkowa 400/230V, IP-40, umieszczona we wnęce
 - LPD** - lokalny punkt dystrybucyjny, szafa rack 19", montaż naścienny
- OSPRZĘT:**
-]** - dwa gn. logiczne RJ-45 kat. 6 pt., obudowa ze stali nierdzewnej - 9kpl.
 - ☐** PUSZKA PODŁOGOWA ze stali nierdzewnej o wym. 22,6x22,6cm, w kpl. z pokrywą wyposażoną w gniazda: 2 gniazda 1-faz. 16A, 2 gniazda RJ-45 kat. 6, kasetka puszk. do podłogi drewnianej, parkiet klejony do ramki, kasetka zliczona z podłogą. - 4kpl.
 - ☐** PUSZKA PODŁOGOWA ze stali nierdzewnej o wym. 22,6x22,6cm, w kpl. z pokrywą, lecz bez gniazd - REMIZYNA - 1kpl.
 - KANAŁ PODPODŁOGOWY o wym. 190x28mm, Z POKRYWĄ - 18mb
 - ☐** miejsce przyłączenia kamery telewizyj. dozrowej IP, zakończone gniazdem RJ-45 kat. 6, z kłapką, na wys. 2,5m -3,0m od wysokości posadzki. - 11kpl.
- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (UZUPEŁNIENIE INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ)**
- ISTNIEJĄCA CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU POLON 4800, UMIESZCZONA PRZY WNDZIE NA PARTERZE
- CSP** NOWA LINIOWA CZUJKA DYMU, pobór prądu w trybie alarmowania 20mA, adresowalna.
 - LUSTRO CZUJKI LINIOWEJ
 - ☐** OPTYCZNA CZUJKA DYMU (Z GNIAZDEM I IZOLATOREM ZWARC)
 - ☐** RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU (Z IZOLATOREM ZWARC)-WNIĘTRZNY
- UWAGI:**
- Gniazda znajdujące się obok siebie montować w jednej ramce.

- LEGENDA:**
- - ZAKRES OPRACOWANIA
 - - OBRYS ANTRESOLI, NADPROŻA
 - - ŚCIANY ISTNIEJĄCE WZG. PROJEKTU ARCHIWALNEGO
 - - WYBURZENIA
 - - ŚCIANY LEKKIE - GIPSOWO-KARTONOWE
 - E160** - PROJEKTOWANE DRZWI P.POŻ
 - HP25** - HYDRANT P.POŻ
 - ←** - KIERUNEK EWAKUACJI

±0,00=36,17m n.p.W.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PPIRIE

05-080 Raczym 14, Wypióckiego 6
 tel. +48 22 716 24 91
 fax +48 22 716 24 92
 e-mail: konsultacja@piorie.com

INWESTOR:
PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE UL. KREDYTOWA 1 00-656 WARSZAWA

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEN PARTERU WRAZ Z PROJEKTEM ANTRESOLI W SALI WYSTAWOWEJ W CENTRALNYM SKRZYDLE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 1 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 59 Z OBRĘBIE 5-03-07 W WARSZAWIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

TRESC RYSUNKU:
RZUT PARTERU - POZIOM +3,36 SKRZYDŁO PÓLNOCCNE - PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

PROJEKTANT:
 mgr inż. Jacek Łuczak upr. Wa-87/02
 - specjalność: instalacyjno-izymerijna bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
 mgr inż. Piotr Grabowski upr. Sk-755/89
 - specjalność: instalacyjno-izymerijna bez ograniczeń

UMOWA NR	DATA	SKALA	FAZA	RYSLINEK
...	04/2018	1:50	PW	T2

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH